



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐-๓๔๕๑-๒๔๖๑ ต่อ ๑๐๔

ที่ กจ ๐๐๓๒.๐๐๑/๓๔๔๖

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่ กจ ๐๐๓๒.๐๐๑/๓๔๔๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้อนุมัติดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๔๔๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๔ ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเห็นควรให้นำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร นั้น

ในการเผยแพร่ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ฯ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ปรากฏว่า มีข้อวิจารณ์ ในประเด็นดังนี้

๑. ระบบเป็นแบบจานหมุนชีวภาพมีส่วนผสมของพลาสติก Media บางส่วนอยู่เหนือผิวน้ำ ซึ่งส่งผลเสีย ต่อระบบและคนที่สัญจรไปมา

๒. มีโครงการตัวอย่างหลายโครงการที่แสดงว่าจานหมุนชีวภาพไม่มีประสิทธิภาพ และปัจจุบันได้มีการ เลิกใช้และรื้อถอนแล้ว เช่น โครงการสำนักงานเขตจตุจักร, สถานีขนส่งหมอชิต ฯ

๓. โครงการนี้มีลักษณะผูกขาด ทำให้เอื้อต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการยื่นข้อเสนอราคาราคา อาจส่งผล ทำให้รัฐเสียประโยชน์ และทำให้บริษัทอื่นที่สนใจไม่สามารถเข้าประมูลได้


หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ร่วมกับ ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง พิจารณาแล้ว เห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงตามข้อวิจารณ์ ตามรายงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปารายการ งานก่อสร้างที่แนบมานี้ ดังนั้น จึงเห็นควรดำเนินการจัดจ้างดังกล่าวตามขั้นตอนต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอลดโปรดลงนามในประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบ บำบัดน้ำเสีย เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๔๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๔ ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่เสนอ มาพร้อมนี้

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติราชการแทน)

- ตรวจสอบแล้วเห็นควรอนุมัติ


(นางธิตพร กิมาโส)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


(นางสาวพิไลวรรณ เอวารกุล)

เจ้าหน้าที่

ความเห็นของผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ

อนุมัติ


(นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๔๕๑ ๒๔๖๑ ต่อ ๑๐๔
ที่ กจ ๐๐๓๒.๐๐๑/ ๓๙/๗/๕ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการพิจารณากรณีมีผู้เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน)

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง
รายการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ ตำบลท่าม่วง อำเภอ
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๑ ระบบ เผยแพร่เพื่อให้สาธารณสุขเสนอแนะ วิचारณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม
๒๕๖๓ โดยในช่วงระยะเวลาที่ประกาศเผยแพร่จนถึงวันสิ้นสุด (วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๕
ธันวาคม ๒๕๖๓) มีผู้เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น จำนวน ๑ ราย โดยมีหัวข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ระบบเป็นแบบจานหมุนชีวภาพมีส่วนผสมของพลาสติก Media บางส่วนอยู่เหนือผิวน้ำ
ซึ่งส่งผลเสียต่อระบบและคนที่สัญจรไปมา

๒. มีโครงการตัวอย่างหลายโครงการที่แสดงว่าจานหมุนชีวภาพไม่มีประสิทธิภาพ และปัจจุบัน
ได้มีการเลิกใช้และรื้อถอนแล้ว เช่น โครงการสำนักงานเขตจตุจักร, สถานีขนส่งหมอชิต ฯ

๓. โครงการนี้มีลักษณะผูกขาด ทำให้เอื้อต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการยื่นข้อเสนอราคาราคา
อาจส่งผลทำให้รัฐเสียประโยชน์ และทำให้บริษัทอื่นที่สนใจไม่สามารถเข้าประมูลได้

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามคำสั่งจังหวัด
กาญจนบุรี ที่ ๔๕๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสีย
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ ออกแบบและรับรองโดยวิศวกร ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีออกแบบและมีรายการคำนวณ
ระบบบำบัดน้ำเสียให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (เอกสาร ๑) ในการนี้ ได้ประสานกับผู้ออกแบบระบบฯ แล้ว
ได้รับคำชี้แจงว่าระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบ
ผสมระหว่าง “ระบบแผ่นชีวภาพ (FIXED FILM BIODISC SYSTEM) และระบบตะกอนเร่ง (ACTIVATED
SLUDGE)” ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบให้ประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพในการบำบัด
น้ำเสียสูงได้มาตรฐาน โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีในประเทศสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าในประเทศอย่างน้อย ๓๐% และมีการใช้งานอย่าง
แพร่หลาย เช่น โรงพยาบาลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี (เอกสาร ๒) จึงเสนอเห็นควร
ไม่ปรับปรุงร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ตามข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายธนิศ มณีอินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายมงคล ธีวชนโรดม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์)

เรื่อง ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช
องค์ที่ ๑๕ ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

เรียน เจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

เนื่องด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๕ ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี มีความประสงค์จะก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๕๕
ตารางเมตร ทางบริษัทจึงมีข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
ดังต่อไปนี้

๑.เนื่องจากระบบดังกล่าวเป็นระบบเก่า แบบงานหมุนชีวภาพมีส่วนของพลาสติก Media บางส่วน
อยู่เหนือผิวน้ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบและคนที่สัญจรไปมาดังนี้

๑.๑ ส่วนของ Media ที่มีบางส่วนอยู่เหนือน้ำนั้น ส่งผลให้ระบบไม่สามารถทำงานได้เต็มที่
และไม่สามารถทราบได้ว่าพลาสติก Media ที่ใช้ในระบบมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน

ในการบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากไม่มีหลักฐานอ้างอิงว่าสามารถบำบัดน้ำเสีย ได้ประสิทธิภาพ

๑.๒ เนื่องจากน้ำเสียมีความสกปรกสูง เมื่อมีบางส่วน of Media อยู่เหนือน้ำอาจทำให้มี
แมลงวันมาเกาะ ส่งผลให้เกิดแหล่งเชื้อโรค

๑.๓ เมื่อมีแมลงวันมาเกาะส่งผลให้เกิดผลกระทบที่ตามมาคือส่งกลิ่นเหม็นและ ทัศนียภาพ
ไม่น่ามอง

๒.มีโครงการตัวอย่างหลายโครงการที่แสดงว่าระบบงานหมุนชีวภาพดังกล่าว ไม่มีประสิทธิภาพ

เช่น

๒.๑ โครงการ สำนักงานเขตจตุจักร

๒.๒ โครงการ สถานีขนส่งหมอชิต

๒.๓ โครงการ มหาลัยธุรกิจบัณฑิต (ถนนประชาชื่น)

๓.ระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวในปัจจุบันได้มีการเลิกใช้และ รื้อถอนแล้ว เนื่องจากเป็นระบบเก่า
ล้าสมัยไม่ตอบโจทย์ในการบำบัดน้ำเสีย ยกตัวอย่างเช่น

๓.๑ ธนาคารทหารไทยสำนักงานใหญ่



๓.๒ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เขตบางเขน (ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในช่วงดำเนินการหา
ผู้รับเหมาเพื่อรื้อถอน และก่อสร้างระบบแบบใหม่แทนที่ระบบเดิม)

๔.ตัวรายละเอียดโครงการงานหมุนชีวภาพนี้ มีลักษณะผูกขาด ทำให้เอื้ออำนวยผลประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งใน การยื่นข้อเสนอราคา อาจส่งผลทำให้รัฐเสียผลประโยชน์ เนื่องจากทำให้บริษัทอื่นที่สนใจไม่สามารถเข้า ประมูลได้

จึงรีบมาเพื่อทราบ

(ลงชื่อ)

ขอแสดงความนับถือ

(Frym 1884)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท

