

## แบบแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

เลขที่โครงการ : ๖๓๑๐๗๓๔๔๗๖๕

ชื่อโครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๙๙ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

### ข้อสอบถามและคำชี้แจง

ตามที่จังหวัดกาญจนบุรี โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๙๙ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยกำหนดให้ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน สอบถามผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้น ปรากฏมีข้อสอบถามดังนี้

๑. ผลิตภัณฑ์เครื่องเติมอากาศ เป็นผลิตภัณฑ์ที่จดลิขสิทธิ์เพียงรายเดียวในประเทศไทย
๒. สามารถใช้ผลิตภัณฑ์อื่นเทียบเท่าได้หรือไม่ และเป็นผลิตภัณฑ์อะไร
๓. เป็นการลื้อคสเปคหรือไม่

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอชี้แจง ดังนี้

- ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ ออกแบบและรับรองโดยวิศวกร ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีออกแบบ และมีรายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสียให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ในการนี้ ได้ประสานกับผู้ออกแบบระบบฯ แล้ว ได้รับคำชี้แจงว่าระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบผสมระหว่าง “ระบบแผ่นชีวภาพ (FIXED FILM BIODISC SYSTEM) และระบบตะกอนเร่ง (ACTIVATED SLUDGE SYSTEM)” ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบให้ประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียสูงได้มาตรฐาน โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีในประเทศสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าในประเทศอย่างน้อย ๓๐% และมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น โรงพยาบาลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี, โรงพยาบาลพญาไท, เทศบาลเกาะสมุย, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารเกียรตินาคิน, ธนาคารธนชาติ เป็นต้น

จากการดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่พบว่าผู้รับจ้างประสบปัญหาการจัดซื้อและติดตั้งผลิตภัณฑ์เครื่องเติมอากาศดังกล่าว ทั้งนี้ การดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญาจ้าง

๒. ๖

(นายธนิต มณีอินทร์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง